

Upplysning: Installationsintyg ska fyllas i av entreprenören under utförandet av avloppsanläggningen och sedan skickas till samhällsbyggnadskontoret. De anläggningsdelar som markerats med **x** ska fotoredovisas.

Samhällsbyggnadskontoret
 Miljöenheten
 Storgatan 8B
 314 80 Hyltebruk

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare
Delegationsbeslut (nummer och datum)	Datum för installation av avloppsanläggningen

Entreprenör

Namn	
Telefon (dagtid)	E-postadress

Härmed intygas att avloppsanläggningen (**mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i**)

- är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut
- är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på följande punkter:

Ange avvikelse:

Ansvarig utförares underskrift

Datum	Företag	Namn
Underskrift		

Sökandes utlåtande och underskrift

<input type="checkbox"/> Jag godtar den ansvarige utförares redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen	
<input type="checkbox"/> Jag har följande invändning mot den ansvarige utförares redogörelse:	
Datum när anläggning tas i bruk	
Datum	Namn
Underskrift	

Utförandeintyg - markbädd

1. ALLMÄNT

 Intyget gäller: Vattentoalett + BDT-vatten BDT- vatten

	Ja/Nej/Ej aktuellt	Foto
Anläggning placerad enligt tillstånd		x
Tilloppsledning ventilerad över tak		
Kontroll har skett att dag-, dränerings- eller poolvatten inte går till avloppsanläggningen		

2. SLAMAVSKILJARE, PUMP, FÖRDELNINGBRUNN


Slamavskiljare, volym ____m ³		
Slamavskiljare, förankrad		
Slamavskiljare, P-märkt		
Slamavskiljare, T-rör monterat		x
Slamavskiljare med fosforfällning installerad		x
Anläggningen har pump		
Pumpen har larm		x
Fördelningsbrunn finns		x
Trycksatt system		

3. MARKBÄDD

 Markbädd med tätskikt Markbädd utan tätskikt
 Markbädd med fosforfälla Annan efterpolering _____
 Utsläpp till _____

Ja/Nej/Ej aktuellt

Upplyft markbädd		
Uppsamlingsledningar går till utloppsbrunn		x
Uppsamlingsledningar ligger över högsta grundvattenyta		x
Uppsamlingsledningar ____x ____m försedda med luftning		x
Spridningsledningar lagda med lutning 5 – 10 promille (0,5 – 1 cm/m)		
Spridningsledningar ____x ____m		x
Avstånd mellan spridningsledningar ____m; Markbäddens yta ____m ²		x
Luftningsrör monterade på spridningsledningarna		x
Avskärande dränering, på ____m djup		x
Biomoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar		x
Fosforfilter är installerat enligt tillverkarens anvisningar		



Markbädd (sektion).

<p>1. Jordåterfyllnad Tjocklek: _____cm</p>
<p>2. Fiberduk <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
<p>3. Spridningslager består av: Tjocklek: _____cm Kornstorlek _____ mm</p>
<p>4. Övergångslager, ovanpå sandbädden, består av: Tjocklek: _____cm Kornstorlek: _____mm</p>
<p>5. Markbäddssand består av: Tjocklek: _____cm Kornstorlek: _____mm</p>
<p>6. Övergångslager, under sandbädden, består av: Tjocklek: _____cm Kornstorlek: _____mm</p>
<p>7. Uppsamlingslager består av: Tjocklek: _____cm Stenstorlek: _____mm</p>
<p>8. Schaktbottens djup från ursprunglig markyta är _____ cm</p>

4. SLUTEN TANK

- Sluten tank för vattentoalett
 Sluten tank för vattentoalett och BDT-vatten
 Sluten tank för urin

	Ja/Nej/Ej aktuellt	Foto
Volym _____ m ³		
Anläggningen placerad på friktionsgrus		x
Anläggningen förankrad i berg eller betong		
Luftningsanordning finns		
Inspektionsslucka finns		
Nivåalarm installerat		x

5. EVENTUELLA KOMMENTARER

Personuppgiftshantering, GDPR

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunen@hylte.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, på telefon: 0345-180 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.